

Quesito 1)

In ossequio a quanto previsto dalla Giustizia Amministrativa giuste Sentenze: TAR Basilicata Sez. I del 25.01.2014 n. 103, TAR Veneto sentenza n. 331 del 23.3.2015 e Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 5542/13, le quali sanciscono che la presentazione di una sola referenza bancaria non è motivo di esclusione dalla procedura di gara.

Per la Vs. Spett.le Università, una società che per scelta imprenditoriale preferisce concentrare con un solo Istituto di Credito tutti i rapporti bancari necessari all'esercizio della propria attività ed allegando tutto quanto previsto dall'art. 41 del D.Lgs 163/2006 lettera b) e c) è passibile di esclusione?

Risposta

Il requisito di cui all'art. 41 lett. a) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. può essere dimostrato anche da un solo Istituto di Credito, corredato dalla dichiarazione del legale rappresentante attestante la circostanza che la stessa ditta intrattiene rapporti lavorativi unicamente con tale Istituto di Credito.

Quesito 2)

In riferimento al Computo Metrico, il quale determina l'importo complessivo a base d'asta dell'appalto, per la manutenzione Ordinaria e le nuove forniture, ed in riscontro alla voce in esso riportata inerente la Revisione degli Estintori, da Voi remunerata con importo unitario pari ad € 8,00 la quale prevede la sola voce di lavorazione generica di revisione ad esclusione dell'estinguente e delle eventuali parti di ricambio proprie dell'operazione (come da apposita normativa), chiediamo come saranno remunerate le voci escluse da computo, quali ad esempio Estinguente, parti di ricambio (Sostituzione Valvola per i CO2 come indicato nella Normativa).

Risposta

L'art. 18 del Capitolato Speciale d'appalto sancisce al comma 2 che:

“Nel corrispettivo per l'esecuzione del servizio di manutenzione a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.”

Ad ogni buon fine si precisa che la voce riguardante la revisione estintore (DEI 055077a - prezario ed. Gennaio 2014) riporta esplicitamente l'esclusione dell'estinguente, pertanto tutte le lavorazioni che si dovessero rendere necessarie, preventivamente concordate con il Direttore di Esecuzione del Contratto, saranno conteggiate e contabilizzate secondo quanto descritto all'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Pertanto il concorrente, all'atto della presentazione dell'offerta, si assume la piena responsabilità nell'esecuzione del servizio nel pieno rispetto delle normative per il servizio *de quo*.

Tutte le attività oggetto del servizio in questione sono meglio descritte nel Capitolato Prestazionale allegato alla gara.

Quesiti 3) e 4)

Eventuali ricariche estintori a seguito utilizzo o atti vandalici non essendo quantificati nel computo metrico, saranno remunerati a parte come extra? In tal caso in che modo saranno determinati gli importi per tali lavorazioni?

Eventuali forniture del nuovo e/o sostituzioni parti di ricambio che esulano da quelle indicate nel

computo metrico e che eventualmente saranno da effettuare in caso di furto / danneggiamento attrezzature e/o atti vandalici, saranno remunerati a parte come extra? In tal caso in che modo saranno determinati gli importi per tali lavorazioni?

Risposta

Nel caso in cui venissero riscontrati dal D.E.C. atti vandalici/furti questi verranno conteggiati e contabilizzati secondo quanto descritto dall'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto, previa emissione da parte del Direttore di Esecuzione del Contratto del relativo ordinativo.

Quesito 5)

Eventuali interventi a seguito chiamata saranno remunerati a parte come extra canone? In tal caso come sarà determinato l'importo per la manutenzione oraria di cad. tecnico impegnato negli interventi in reperibilità?

Risposta

Non è previsto alcun rimborso per interventi a seguito di chiamata.

L'art. 2.1 comma 7 del Capitolato Prestazionale riporta specificatamente:

“inoltre tale attività deve anche comprendere l'invio di personale specializzato per riparazioni e/o ripristini degli estintori fuori uso, su richiesta via telefax dell'Amministrazione, nel minor tempo possibile e comunque entro e non oltre un giorno dalla chiamata, provvedendo alla sostituzione dei materiali e delle apparecchiature trovate guaste.”

Quesito 6)

In riferimento all'intervento in reperibilità è prevista la remunerazione di un Diritto fisso di chiamata?

Risposta

Non è previsto alcun rimborso per interventi di reperibilità.

Quesito 7)

Chiediamo se alle lavorazioni di collaudo indicate ai punti 37, 38 e 39 del Computo Metrico inerenti il collaudo degli estintori è da intendere inclusa nei prezzi la ricarica a seguito collaudo. Secondo ns. valutazione non sembra inclusa l'operazione di ricarica a seguito collaudo, in tal caso come sarà remunerata l'operazione di ricarica a seguito collaudo?

Risposta

Qualora si riscontri la necessità di effettuare la ricarica dell'estinguente, lo stesso sarà contabilizzato secondo le disposizioni di cui agli art. 19 e 21 del Capitolato Speciale d'Appalto, previa emissione da parte del D.E.C. del relativo ordinativo.